

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 4 月 1 5 日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 4 1 3 2 0 - 0 2 5 7
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>・採用単価表 F3001 防草シート については、</p> <ul style="list-style-type: none">①露出面に施工②現場条件Ⅱ（固定ピン+ワッシャー）③建設物価 P392 全国①②及び積算資料 P529 全国Ⅰ③に記載されている④厚さが 4.0mm <p>の 4 つの項目に該当する製品が</p> <ul style="list-style-type: none">A：ニードフル防草シート J Y - 1 RB：リバー防草シート G S - 4 <p>の 2 種類あります。A、B のどちらを採用されているかご教示願います。なお、別製品でブッシュシールドがあり、積算資料 P529 で厚 4mm となっていますが、カタログでは 3.5mm と表記されているのでブッシュシールドは採用されていない、と判断しています。</p>	
回 答 事 項	
<p>・特記仕様書 2 4 ページに記載しているとおりです。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。